

Додаток 11  
до Вимог щодо утримання  
та експлуатації захисних  
споруд цивільного захисту  
(пункт 4 глави 2 розділу VI)

**АКТ**  
**оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту**

~~сховища протирадіаційного укриття №~~ **споруди подвійного призначення**

(непотрібне закреслити)

(обліковий номер)

02 серпня 2022 року

**м.Тернопіль**  
(назва населеного пункту)

**Комісія у складі:**

Огородник Марії Степанівни

- в.о. генерального директора ПФНЗ  
«Медичний коледж», *голова комісії;*

Качинська Люба Василівна

- комендант навчально-  
адміністративного корпусу, *член*  
*комісії;*

Зот Михайло Васильович

- фахівець цивільного захисту, *член*  
*комісії;*

Солотвінський Володимир Михайлович

- заступник начальника відділу  
цивільного захисту Тернопільського  
РУ ГУ ДСНС України в  
Тернопільській області, *член комісії.*

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання ~~сховища протирадіаційного укриття~~  
**№, споруди подвійного призначення ПФНЗ «Медичний коледж»** розташованого за адресою: **м.**  
**Тернопіль, вул. Текстильна 8А,** державної, комунальної, **приватної** форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить **Приватному фаховому навчальному закладу «Медичний коледж»**  
(найменування власника:

---

для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання,

---

комунальної - органу місцевого самоврядування,

---

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

---

державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач  
захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди **Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж»**

(найменування підприємства, установи, організації)

### За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди – **споруда подвійного призначення**  
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на **480** особи, загальною площею **532 кв.м цокольного поверху**  
**вбудована в будівлю (4 поверхи)**  
(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний **справний**  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)  
санітарний **задовільний**  
(задовільний, незадовільний)  
загальний стан приміщень **чисті, сухі**  
(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))  
використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як  
**склад, освітнього закладу**

3. Стан входів і аварійних виходів **входів два, таблички встановлено, вхід не захарашено,**  
(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захарашено,  
**наявні два комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях**  
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються  
у визначених місцях,  
**не обладнано**  
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрязабірних оголовоків, металевих віконниць, вихлопних каналів\*\*

-  
(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища\*\*

-  
(товщина підсіпки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання\*\*

-  
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко,

гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,  
втратила еластичність,

наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках,

порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв\*\*

-  
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи **передбачено, справний стан**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції \*\*,

червоного - систем регенерації повітря\*\*), герметичність\*\*, наявність запірної арматури (засувів, шиберів),  
показчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції передбачено -  
(передбачено / не передбачено проектом,

**Рекуператор Prana 150 -1шт.; Рекуператор Prana (промислова серія) 340S-2шт.; Рекуператор Prana 200C -2шт.**

наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла  
у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори \_\_\_\_\_ -  
(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана,

встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно,

відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат  
повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)\*\* \_\_\_\_\_ -  
(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,

герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)\*\* \_\_\_\_\_ -  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)\*\* \_\_\_\_\_ -  
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)\*\* \_\_\_\_\_ -  
(наявність, кількість, справність, пронумеровано

згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря\*\* \_\_\_\_\_ -  
(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря\*\* \_\_\_\_\_ -  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)\*\* \_\_\_\_\_ -  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно,

не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)\*\* \_\_\_\_\_ -  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано

правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання водопостачання централізоване  
(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура відсутня

(наявність пристрою на ввіді всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

**нумерація засувок вентилів відсутня**

нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води

**немає**

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води

**передбачено**

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність,

чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках

(дата, результати)

водопровідні труби

**передбачено проектом, справні, без ознак корозії**

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

**пофарбовані правильно**

пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи

**передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли

**наявні 2 унітази, 2 умивальники, використовуються**

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації

**передбачено проектом, справні, без ознак корозії**

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість,

герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,

опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування:

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура

**не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,  
останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення

**передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура \_\_\_\_\_  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів)

та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,  
наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи \_\_\_\_\_  
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення наявне, повністю укомплектоване, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників,

пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних

кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб

електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення наявність гучномовця, радіоточки, стаціонарний телефонний апарат, наявні система та схеми оповіщення

(наявність гучномовців, радіоточки,

стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання наявна, придатна  
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками не порушено  
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда

затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної

організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації наявна система пожежної сигналізації

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів \_\_\_\_\_

труби систем пожежогасіння \_\_\_\_\_

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння \_\_\_\_\_  
(споруду укомплектовано

споруду укомплектовано згідно норм

згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації знаходиться на видному місці

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні \_\_\_\_\_

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан \_\_\_\_\_

(термометра, гігromетра (психрометра),

приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші - які саме)\*\*,

приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу);  
індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

90

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

опис обладнання та майна \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення

журнал перевірки стану захисної споруди \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

план приведення захисної споруди у готовність \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного\*\* та іншого інженерного обладнання

правила користування вимірювальними приладами \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання\*\* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових,  
приладів регенерації та підпору повітря\*\* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

формуляр фільтровентиляційних агрегатів\*\* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

порядок провітрювання захисної споруди \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

інструкція з протипожежної безпеки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

каналізації \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

водопостачання \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

електропостачання \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

опалення (теплопостачання) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

журнал перевірки стану готовності захисної споруди \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

інструкція з використання засобів індивідуального захисту \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

порядок перевірки сховища на герметичність\*\* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

довідка про перевірку сховища на герметичність\*\* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

правила поведінки у захисній споруді \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

список особового складу формування з обслуговування споруди \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення

захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції\*\* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)\*\*:

приміщення ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(наявність, кількість, марка або шифр,

зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,

гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність

написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)\*\* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,

герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,

промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

наявність піддонів під витратними паливними баками \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

стан маслопроводів \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
інструкція з обслуговування ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
журнал обліку роботи ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
інформація щодо працездатності ДЕС: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
ДЕС розконсервовано \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ДЕС законсервовано \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 02.07.2022 р. споруда подвійного призначення  
(дата) (непотрібне закреслити)  
оцінюється як \_\_\_\_\_ готова \_\_\_\_\_ до використання за призначенням  
(готове, обмежено готове, не готове)

### СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК\*\*\*

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,  
доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ\*\*,  
розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням

### ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди

Цокольні приміщення навчально-адміністративного корпусу ПФНЗ «Медичний коледж», яке розташоване за адресою м. Тернопіль, вул.Текстильна 8 А, може бути використане для укриття учасників освітнього процесу, як споруда подвійного призначення і включена до фонду захисних споруд цивільного захисту.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(визначення нового балансоутримувача, організація передавання до комунальної або державної власності,

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції,

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
реставрації захисної споруди, використання у режимі ПРУ\*\*, підготовка відповідних пропозицій та документів)



Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до 10.08.2022р. слід подати до  
(число, місяць, рік)

**Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області**

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням \_\_\_\_\_

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Огородник Марія Степанівна

Качинська Люба Василівна

Зот Михайло Васильвич

Солотвінський Володимир  
Михайлович



В.о. генерального директора ПФНЗ

«Медичний коледж», голова комісії;

- комендант навчально-адміністративного корпусу ПФНЗ «Медичний коледж», член комісії;

- фахівець ЦЗПФНЗ «Медичний коледж», член комісії;

- заступник начальника відділу цивільного захисту Тернопільського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області, член комісії.

З актом ознайомлений\*

Керівник балансоутримувача  
захисної споруди цивільного захисту  
(уповноважена ним особа)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року

\*Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

\*\*Тільки для сховищ.

\*\*\*Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.